



ZSP Witkowice  
Wpłynęło dnia

2017 -11- 03

Nr 1021A/18

Podpis

Kraków, dnia 27 października 2017r.

Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej

WZ.5595.412.2.2017

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz.U. z 2017r., poz. 736 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 109, poz. 719), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2017r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 sierpnia 2017r. Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Witkowicach, ul. Beskidzka 98, 32-650 Kęty, reprezentowanej przez p. mgr Bożenę Kubisiak – Dyrektora Zespołu, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej sporządzonej przez rzeczoznawców budowlanego – mgr inż. Bronisława Kozdrasia, nr rej. centr. 95/96 oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – inż. Romana Kordeczkę, nr upr. 178/93 z uwagi na niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- *Występowanie hydrantów wewnętrznych w przestrzeni ewakuacyjnej klatki schodowej, oddymianej i wydzielonej pożarowo przy wyjściu z budynku z segmentu A,*
- objektu „Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach przy ul. Beskidzkiej 98

### w y r a ż a m   z g o d ę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, stosownie do wskazań opracowania pt.: „*Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcy budowlanego dla obiektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach ul. Beskidzka 98, 32-650 Kęty*” z miesiąca sierpnia 2017r.:

1. Dokonanie podziału obiektu na 2 odrębne budynki: budynek D oraz budynek główny.
2. Dokonanie podziału budynku głównego na 3 strefy pożarowe, poprzez:
  - a) obudowę centralnej klatki schodowej ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60,
  - b) zamknięcie wszystkich wyjść z tej klatki drzwiami klasy EI30,
  - c) zapewnienie stolarki okiennej w klasie odporności ogniowej EI30/EI60 w obudowie tej klatki, w sposób przedstawiony w części graficznej ekspertyzy,
  - d) wydzielenie pożarowe i zapewnienie oddymiania centralnej klatki schodowej.



Klatka schodowa pełnić będzie funkcję przedsionka przeciwpożarowego pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi.

3. Wyposażenie budynku głównego w dodatkowy sprzęt gaśniczy w ilości 2 kg środka gaśniczego na każde 50m<sup>2</sup> powierzchni stref pożarowych nr 1 i 2.
4. Wprowadzenie obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji co najmniej dwa razy w roku z powiadomieniem Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu.
5. Zamknięcie wejść do pomieszczeń na piętrze przewiązki (strefa pożarowa nr 3) oraz na piętrze w segmencie A drzwiami w klasie EI30 odporności ogniowej, wyposażonymi w samozamykacze,
6. Zapewnienie 2 kierunków ewakuacji z sal nr 4 i 5 zlokalizowanych na piętrze w strefie pożarowej nr 1 (segment A),
7. Zapewnienie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z wykorzystaniem parkingu po stronie południowej obiektu oraz boiska szkolnego po stronie wschodniej budynku sali gimnastycznej.
8. Zapewnienie ponadstandardowej szerokości wyjść ewakuacyjnych z centralnej klatki schodowej, sali gimnastycznej oraz przewiązki.
9. Zapewnienie w kotłowni gazowej okien o powierzchni w proporcji 1:25 do powierzchni podłogi.
10. Wyprowadzenie ścian obudowy centralnej klatki schodowej oraz ściany oddzielenia pożarowego pomiędzy budynkiem głównym i budynkiem D na wysokość 30cm ponad nierozprzestrzeniające ogień przekrycie dachu.
11. Wyraźne oznakowanie barwami ostrzegawczymi miejsc, w których występują obniżenia na drodze ewakuacyjnej (przy wyjściu z południowej klatki schodowej).
12. Zapewnienie oświetlenia awaryjnego o natężeniu 5 lx, w miejscu obniżenia drogi ewakuacyjnej, przy wyjściu z południowej klatki schodowej.

#### UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia, strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.



Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
*[Signature]*  
nadbryg. Stanisław Nowak

### Otrzymują:

1 x P. mgr Bożena Kubisiak  
Dyrektor Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Witkowicach  
ul. Beskidzka 98  
32-650 Kęty,  
1 x a/a.

### Do wiadomości:

1 x KP PSP w Oświęcimiu + 1 egz. Ekspertyzy.



